



المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر

GROUPE INDUSTRIEL DES CIMENTS D'ALGERIE

CENTRE D'ETUDES ET DE SERVICES TECHNOLOGIQUES DE L'INDUSTRIE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

« C.E.T.I.M. »

ش.ذ.ا. - رأسمالها الاجتماعي : 124.000.000 D A : S.P.A. au capital social de :

N° Identification Fiscale : 0998 350 7223 84 87 - N° Article d'Imposition : 35010848172 - N° Registre de Commerce : 722 384 B 98

FC01PQC03R12

FICHE DE CONFORMITE

(Selon RE N°0747/19)

Client : Unité de production Sarl SAFCER SETIF « 2 »

Nature et type de produit: Carreaux de revêtement sol (456,0x456,0x9,0) mm

Modèle : SEFAR-PR-BR MARRON

Réf : EB06/19S/GB3

Code : GII19PE06D4B3

Prélèvement : Aléatoire.

Essais et mesures	Tolérances (NF EN 14411)	Résultats
Caractéristiques dimensionnelles		
* Longueur (mm) dimension moyenne		456,2
- Ecart w (mm)	±2,0	0,2
- Ecart w (%)	±0,6	0,0
† Epaisseur (mm) Epaisseur moyenne		8,8
- Ecart e (mm)	±0,5	- 0,2
- Ecart e (%)	±5,0	- 2,4
* Qualité de surface (%) des carreaux sans défauts	Min 95	100
Caractéristiques physique		
† Absorption d'eau		
■ Par la méthode sous-vide (%) :		
- Valeur moyenne	3,0% < E _v ≤ 6,0%	5,5
- Valeur maximale individuelle	6,5%	5,6
* Résistances :		
- Force de rupture N (Valeur moyenne)	≥ 1000 N	1153,2
- Résistance à la flexion N/mm ² (Valeur moyenne)	Min 22 N/mm ²	27,7
- Résistance minimale individuelle N/mm ²	Min 20 N/mm ²	26,7
- Résistance à l'abrasion de surface	Classe / nbre de cycle	Classe 3 / 1500 trs
- Résistance au tréssailage	Résistant	Résistant
Caractéristiques chimiques		
* Résistance chimique : Acides et bases	Valeur déclarée	Classe A
* Résistance aux taches	Mini Classe 3	Classe 1

Avis et interprétations : Conformément aux spécifications de la norme (NF EN 14411), les carreaux soumis à l'essai sont conformes. Suivant les résultats d'absorption d'eau les carreaux testés sont classés dans le Groupe BII_a, absorption d'eau 3,0% < E_v ≤ 6,0%.

Le Sous Directeur du Laboratoire
Céramique et Verre

SARL SAFCER
SEFAR Rachid
Le N°:

BOUMERDES LE : 02/07/2019
Le Directeur des Laboratoires



Siege Social : BP.93, Cité Ibn Khaldoun - Boumerdes 35000 (W.Boumerdes) - Algérie.

Tél : (024)81 99 70/71/72/76- 81 75 84 - Fax : (024)81 72 97/98